

- สำเนา -

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU จำนวน 9 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง

ผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กำหนดเปิดข้อเสนอ ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 40 ปี (SCB2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ คือ นายณัฐพล เวชโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-53 - 94 - 3462

/ผู้สนใจ.....

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอ โดยนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดง
ได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 มีนาคม
2553 เวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-53-94-3462 ในวันและเวลาราชการ หรือ
Internet : www.science.cmu.ac.th.

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553



(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์)


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU จำนวน 9 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง
3. ใช้กับระบบไฟฟ้าช่วง 220 โวลต์ ถึง 240 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต
4. ตัวอุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 มอก.1155-2536 หรือ มอก.2134-2545 หรือ ISO 9001-2000
5. ควบคุมการปิด-เปิด ด้วยรีโมท สามารถเลือกแบบได้ (Analog มีสาย Digital ไร้สาย Digital มีสาย)
6. มีระบบป้องกัน compressor กรณีไฟฟ้าดับ
7. ตัวเครื่องทั้งหมด (Indoor, Out door Unit) ประกอบสำเร็จมาจากโรงงานและเป็นรุ่นเดียวกัน
8. Indoor Unit เป็นแบบ Floor/Ceiling Type โดยติดตั้งแบบแขวนเพดาน ทั้งหมด
9. Indoor Unit สามารถ ปรับความเร็วลมได้ทั้ง Auto และ Manual สามารถปรับทิศทางลมได้ ทั้ง Auto และ Manual มีระบบฟอกอากาศ
10. รับประกัน Compressor ไม่น้อยกว่า 5 ปี รับประกันอุปกรณ์และการติดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปีบริการ หลังการขาย การตรวจสอบระบบ ล้างทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ขอรับรองว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดในมติคณะรัฐมนตรี ตาม หนังสือ สร.0203/ว.157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519

ลงนาม..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายสุรพันธ์ กาญจนวงศ์)
ครู